DIGITUS® Kit de montagem de UPS para armários de rede/servidores de 19" (calha de perfil)

DN-170109

EAN 4016032473619



Kit de calhas para UPS 1K~10K (2U ou 3U) com embalagem

Com este kit de montagem, os sistemas UPS podem ser instalados em armários de rede ou de servidores DIGITUS® de 483 mm (19"). Podem ser instaladas fontes de alimentação de emergência com 2 ou 3 U de altura, compatíveis com os sistemas UPS DIGITUS® OnLine (1K-10K). A instalação é efectuada em 4 calhas de perfil do bastidor de 19".

O kit de montagem permite uma instalação fácil dos sistemas UPS OnLine em armários de rede/servidores de 19"

- Para instalação fixa nas quatro calhas de perfil de 483 mm (19")
- 1 peça é composta por duas partes (sistema de perfis interno e externo)
- Variável para as seguintes profundidades: 468,5 mm a 1000 mm
- Incl. material de montagem
- Dimensões (C×L×P): 85 x 65 mm x 496,5 mm
- Peso líquido: 2,77 kg
- Peso bruto : 3,37 kg
- Cor: Prateado

Attributes

- Color: light grey, RAL 7035
- Installation: Rack
- Units: 2
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 x kit de montagem da UPS para armários de rede/servidores de 19
- 1 x guia de instalação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	27.50	59.50	21.70	21.00	27,114.20
Packaging Unit Inside	1	3.44	48.80	9.50	4.70	2,178.92
Packaging Unit Single	1	3.44	48.80	9.50	4.70	2,178.92
Net single without Packaging	1	2.78	47.50	8.50	4.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- O sistema UPS tem de estar completamente seco antes de ser instalado. Deixe o sistema UPS aclimatar-se durante, pelo menos, duas horas, para se adaptar ao ambiente.
- Proteja o sistema UPS da água ou da humidade.
- Evite a exposição direta à luz solar ou a colocação perto de fontes de calor.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação da caixa.
- Não ligue nenhum aparelho ou equipamento que possa sobrecarregar o sistema.
- Coloque os cabos de forma a que ninguém possa pisar neles nem tropeçar neles.
- Não ligue aparelhos domésticos às tomadas de saída do sistema UPS.
- Ligue o sistema UPS apenas a uma tomada com ligação à terra e de fácil acesso.
- Utilize apenas cabos de ligação à rede elétrica com certificação VDE e marcação CE na entrada e nas saídas.
- Nunca desligue o cabo de alimentação durante o funcionamento, pois isso anularia a ligação à terra de proteção do sistema UPS e de todas as cargas ligadas.
- O sistema UPS dispõe de uma fonte de alimentação interna própria. As tomadas de saída ou os terminais de saída do sistema UPS podem estar sob tensão mesmo quando o sistema UPS não está ligado à cablagem do edifício.
- Para desligar completamente o sistema UPS, prima primeiro a tecla OFF/Enter para desligar da rede elétrica.
- Atenção – Risco de choque elétrico. Mesmo após a desconexão do aparelho da rede elétrica, os componentes no interior do sistema UPS continuam ligados à bateria. Existe o risco de choque elétrico.
- Apenas as pessoas que tenham conhecimentos suficientes sobre baterias e as medidas de segurança necessárias podem substituir as baterias e supervisionar o funcionamento.
- Atenção – Risco de choque elétrico. O circuito da bateria não está isolado da tensão de entrada. Podem ocorrer tensões perigosas entre os terminais da bateria e o solo. Antes de tocar, certifique-se de que não existe tensão!
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo número e o mesmo tipo de pilhas.
- Não abra nem destrua as pilhas. O eletrólito derramado pode causar lesões na pele e nos olhos e pode ser tóxico.
- O aparelho só pode ser aberto e reparado por um técnico qualificado.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com